

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

To whom it may concern

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany

t: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.comManaging Directors:
Marek Peters
Helmi KremserBusiness register Lübeck District Court
HRB 69 43 HL
VAT: DE 249 684 359

your contact person	our e-mail	t:	date	page
Olaf Riebenstein	olaf.rienstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDEHHXXXDeutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDEHHXXXKieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL**Installatieautomaat 10 A/16 A en maximale continue belasting**

In de installatie-instructies voor onze bewegingsmelders en aanwezigheidssensor is een installatieautomaat van 10 A nodig om de maximale continuïteit door de melder en sensor te begrenzen.

Als de installateur de installatie zodanig uitvoert dat tijdens bedrijf en bij een storing een maximale continuïteit van 10 A (2300 W / cos Phi = 1) wordt gewaarborgd, kan in plaats van de installatieautomaat van 10 A een installatieautomaat van 16 A worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,
ESYLUX GmbH

i. A.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineering

i. A.
Olaf Riebenstein
Series Production